



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIỂM ĐỊNH SÀI GÒN (SGCI)

Đ/C : 74A Đường số 7, khu phố 1, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM

TEL: 0868 112 436 Web: kiemdinhcongtrinh.com.vn Email: kiemdinhsaigon.sgci@gmail.com

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/ QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ hợp đồng kinh tế số 14/2018/HĐKT ngày 13/06/2018 V/v Kiểm định chất lượng công trình, Công trình “Công Ty TNHH Youngtex Vina”; Hạng mục “Xưởng sản xuất, Garage xe hơi, Nhà rác, Nhà xưởng in”; Địa điểm: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
- Căn cứ Báo cáo kiểm định số 26/BCKĐ-18 ngày 02/07/2018 về việc kiểm định chất lượng công trình xây dựng: Công trình “Công Ty TNHH Youngtex Vina”; Hạng mục “Xưởng sản xuất, Garage xe hơi, Nhà rác, Nhà xưởng in”; Địa điểm: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kiểm Định Sài Gòn (SGCI) lập.

CHỨNG NHẬN

Công trình : CÔNG TY TNHH YOUNGTEX VINA.
Hạng mục : XƯỞNG SẢN XUẤT, GARAGE XE HƠI, NHÀ RÁC, NHÀ XƯỞNG IN.
Địa điểm : KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 3, XÃ HIỆP PHƯỚC, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI.

- Đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực.
- Giấy chứng nhận này là căn cứ để khai thác sử dụng công trình.
- Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.
- Cần kiểm định đánh giá lại khả năng chịu lực công trình khi xảy ra một trong các hiện tượng sau:
 - o Thay đổi công năng sử dụng với hoạt tải sàn lớn hơn hoạt tải hiện hữu.
 - o Có những biểu hiện bất thường như: nứt lớn, nghiêng, võng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
KIỂM ĐỊNH SÀI GÒN (SGCI)**

Phó giám đốc



Th.s - Ks: **LÊ VĂN ĐÔNG**

▪ Vào sổ số : 26/CNCL

I. Văn bản quy phạm pháp luật:

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/06/2015 của Chính Phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/04/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

II. Quy chuẩn xây dựng:

- Các quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

III. Tiêu chuẩn xây dựng:

- TCVN 2737:1995: Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 4453:1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- TCVN 5574:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 5575:2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 3118:1993: Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén.
- TCXDVN 239:2006: Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình.
- TCVN 9334:2012: Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nảy.
- TCVN 9335:2012: Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy – Xác định cường độ.
- TCVN 9356:2012: Kết cấu bê tông cốt thép – Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông.
- TCVN 9357:2012: Bê tông nặng – Đánh giá chất lượng bê tông – Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm.
- TCVN 9381 : 2012: Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà.
- TCVN 9360 : 2012: Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học.
- TCVN 9400 : 2012: Nhà và công trình dạng tháp, Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa.
- Và các tiêu chuẩn khác có liên quan.